

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY
alle prescrizioni della Norma CEI 0-21: 2012-06Certificato N°: EUM1.12.CEI021/0116
Tipologia di prova / Type of test: Prove di tipo / Type testing**TIPOLOGIA DI APPARATO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE**

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
	X		

COSTRUTTORE: **TELE Haase Steuergeräte Ges.m.b.H.**
Vorarlberger Allee 38 - A-1230 Vienna – AustriaMODELLO: **G4PF21-1** (Tele Version, auxiliary voltage 230 VAC, 400VAC and 24V DC);
G4PF21-1 EE (Enphase Version, auxiliary voltage 230 VAC, 400VAC and 24V DC).VERSIONE FIRMWARE: **V1.1.1.1 e V1.3.3.3**

NUMERO DI FASI: Trifase e monofase


POTENZA NOMINALE: Non Applicabile*

* **Nota:** Il dispositivo può essere impiegato esclusivamente in impianti allacciati alla rete di distribuzione in BT.**RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE**

- Esaminati i Rapporti di Prova n°M1.12.NRG.0576/48 843 del 30/10/2012 e n°M1.12.EMC.0559/48843 del 29/10/2012, emessi dal Laboratorio Eurofins Modulo Uno S.p.A. con accreditamento EA n°0085;
- Esaminata la documentazione tecnica di costruzione (fascicolo tecnico) fornita dal Costruttore.

Si dichiara che il prodotto è conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2012
We undersigned declare that the product complies with the requirements of CEI 0-21:2012

Torino, 20 December 2012


Ing. Giovanni Bellenda
Product Certification Responsible
Dott. Paolo Dentis
Certification Body Manager